

인천광역시보건환경연구원

수 신 : 인천광역시 동구 송림로 110번길 5-8 2층 운영사무실 동구문화체육센터 이종혁 귀하
제 목 : 수질검사결과

본 시험성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한해 관련법 규정에 따라 발급하며, 인천광역시 보건환경연구원 운영조례 제9조(시험결과와 광고)에 의거 내용을 임의 변경하거나 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료내용

시료종류	수영장수	의뢰구분	민원	민원접수번호	2046
검사목적	참고	접수일	2025.11.26.	채취확인자	-
채수장소	동구 문화체육센터 수영장수(경영풀)			의뢰근거	수질보전과-2978
시료명	2046-1	채수일시	2025.11.26. 10:00	채수방법	지참시료

2. 시험검사결과

가. 결과종합

판정	적합
기준초과항목	없음

나. 검사결과

검사항목	기준	단위	결과
총대장균군	2 이하	양성갯수/시료(5)	0
비소	0.05 이하	mg/L	불검출
수은	0.007 이하	mg/L	불검출
유리잔류염소	0.4~1	mg/L	0.96
과망간산칼륨소비량	12 이하	mg/L	불검출
수소이온농도	5.8~8.6	-	7.1
탁도	1.5 이하	NTU	0.12
알루미늄	0.5 이하	mg/L	0.02
결합잔류염소	0.5 이하	mg/L	0.40

인천광역시보건환경연구원장



주무관(담당자) 배승은 수질보전과장(기술책임자) 박은경 물환경연구부장(품질책임자) 이현주
수질보전과-3033 시행일 2025. 12. 2.
우 22320 인천광역시 중구 서해대로 471(신흥동 2가) <https://www.incheon.go.kr/ecopia>
전 화 032-440-5426 (민원실) 032-440-5500 (수질보전과)

인천광역시보건환경연구원

수 신 : 인천광역시 동구 송림로 110번길 5-8 2층 운영사무실 동구문화체육센터 이종혁 귀하
제 목 : 수질검사결과

본 시험성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한해 관련법 규정에 따라 발급하며, 인천광역시 보건환경연구원 운영조례 제9조(시험결과의 광고)에 의거 내용을 임의 변경하거나 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료내용

시료종류	수영장수	의뢰구분	민원	민원접수번호	2046
검사목적	참고	접 수 일	2025.11.26.	채취확인자	-
채수장소	동구 문화체육센터 수영장수(유아풀)			의뢰근거	수질보전과-2978
시 료 명	2046-2	채수일시	2025.11.26. 10:00	채수방법	지참시료

2. 시험검사결과

가. 결과종합

판 정	적합
기준초과항목	없음

나. 검사결과

검사항목	기준	단위	결과
총대장균군	2 이하	양성갯수/시료(5)	0
비소	0.05 이하	mg/L	불검출
수은	0.007 이하	mg/L	불검출
유리잔류염소	0.4~1	mg/L	0.95
과망간산칼륨소비량	12 이하	mg/L	불검출
수소이온농도	5.8~8.6	-	7.1
탁도	1.5 이하	NTU	0.11
알루미늄	0.5 이하	mg/L	0.03
결합잔류염소	0.5 이하	mg/L	0.41

인천광역시보건환경연구원장



주무관(담당자) 배승은 수질보전과장(기술책임자) 박은경 물환경연구부장(품질책임자) 이현주
수질보전과-3033 시행일 2025. 12. 2.
우 22320 인천광역시 중구 서해대로 471(신흥동 2가) <https://www.incheon.go.kr/ecopia>
전 화 032-440-5426 (민원실) 032-440-5500 (수질보전과)