

인천광역시보건환경연구원

수 신 : 인천광역시 동구 송림로 110번길 5-8 2층 운영사무실 동구 문화체육센터 이종혁 귀하
제 목 : 수질검사결과

본 시험성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한해 관련법 규정에 따라 발급하며, 인천광역시 보건환경연구원 운영조례 제9조(시험결과의 광고)에 의거 내용을 임의 변경하거나 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료내용

시 료 종 류	수영장수	의 료 구 분	민원	접 수 번 호	0488
검 사 목 적	참고	접 수 일	2026.3.19.	채 취 확인 자	-
채 수 장 소	동구 문화체육센터 수영장 경영플			법 적 근 거	체육시설의 설치이용에 관한 법률
시 료 명	0488-1	채 수 일 시	2026.3.19. 10:00	채 수 방 법	지참시료

2. 시험검사결과

가. 결과종합

판 정	적합
기준초과항목	없음

나. 검사결과

검사항목	기준	단위	결과
총대장균군	2 이하	양성갯수/시료(5)	0
비소	0.05 이하	mg/L	불검출
수은	0.007 이하	mg/L	불검출
유리잔류염소	0.4~1	mg/L	0.47
과망간산칼륨소비량	12 이하	mg/L	0.5
수소이온농도	5.8~8.6	-	6.9
탁도	1.5 이하	NTU	0.18
알루미늄	0.5 이하	mg/L	0.05
결합잔류염소	0.5 이하	mg/L	0.27

인천광역시보건환경연구원장



주무관 김가연

수질보전과장 김정원

물환경연구부장 이현주

수질보전과- 918

시행일 2026. 3. 26.

우 22320 인천광역시 중구 서해대로 471(신흥동 2가)

<https://www.incheon.go.kr/ecopia>

전 화 032-440-5426 (민원실)

032-440-5500 (수질보전과)

인천광역시보건환경연구원

수신 : 인천광역시 동구 송림로 110번길 5-8 2층 운영사무실 동구 문화체육센터 이종혁 귀하

제목 : 수질검사결과

본 시험성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한해 관련법 규정에 따라 발급하며, 인천광역시 보건환경연구원 운영조례 제9조(시험결과의 광고)에 의거 내용을 임의 변경하거나 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료내용

시료종류	수영장수	의뢰구분	민원	접수번호	0488
검사목적	참고	접수일	2026.3.19.	채취확인자	-
채수장소	동구 문화체육센터 수영장 유아풀			법적근거	체육시설의 설치이용에 관한 법률
시료명	0488-2	채수일시	2026.3.19. 10:00	채수방법	지참시료

2. 시험검사결과

가. 결과종합

판정	적합
기준초과항목	없음

나. 검사결과

검사항목	기준	단위	결과
총대장균군	2 이하	양성갯수/시료(5)	0
비소	0.05 이하	mg/L	불검출
수은	0.007 이하	mg/L	불검출
유리잔류염소	0.4~1	mg/L	0.59
과망간산칼륨소비량	12 이하	mg/L	불검출
수소이온농도	5.8~8.6	-	6.9
탁도	1.5 이하	NTU	0.20
알루미늄	0.5 이하	mg/L	0.05
결합잔류염소	0.5 이하	mg/L	0.24

인천광역시보건환경연구원장



주무관 김가연

수질보전과장 김정원

물환경연구부장 이현주

수질보전과- 918

시행일 2026. 3. 26.

우 22320 인천광역시 중구 서해대로 471(신흥동 2가)

<https://www.incheon.go.kr/ecopia>

전화 032-440-5426 (민원실)

032-440-5500 (수질보전과)